

Inspecta Estonia OÜ šiuo sertifikatu patvirtina, kad produktas

## **PE gofruotas kabelių apsaugos vamzdis dviguba sienele, skirtas montuoti po žeme**

teikiamas į rinką

### **Pipelife Eesti AS**

Põrguvälja tee 4, Lehmja küla, Rae vald, Harjumaa 75306, ESTIJA

pagamintas gamykloje

### **Pipelife Eesti AS**

Põrguvälja tee 4, Lehmja küla, Rae vald, Harjumaa 75306, ESTIJA

atitinka žemiau išvardintas eksploatacines savybes:

<b>Nominalus išorinis skersmuo dn (mm)</b>	<b>Atsparumas gniuždymui (N), (kodas)</b>	<b>Lankstumas</b>
50	450	Lankstus
50	450	Standus
50	750	Standus
75	450	Lankstus
75	450	Standus
75	750	Standus
110	450	Lankstus
110	450	Standus
110	750	Standus
110	1250	Standus
160	450	Lankstus
160	1250	Standus


Produkto savybės atitinka standarto **EN 61386-24:2010** reikalavimus, yra įdiegta gamybos kontrolė.

Gamintojas atlieka gamykloje atrinktų bandinių bandymus pagal numatytą bandymų planą. Inspecta Estonia OÜ atliko produkto tipo bandymus, pradinį gamyklos ir gamintojo gamybos kontrolės sistemos patikrinimą, nuolat atlieka gamybos kontrolės sistemos priežiūrą, įvertinimą ir patvirtinimą.

Šis sertifikatas išduotas **18.06.2014** ir galioja iki **18.06.2019**, kol gamybos sąlygos gamykloje arba pati gamybos kontrolės sistema žymiai nepakeičiamos. Šio sertifikato galiojimą galima patikrinti Interneto svetainėje [www.inspecta.com](http://www.inspecta.com).

Tallin 19.09.2014

Tõnu Roosaar  
Vadovas



**Inspecta Estonia OÜ**  
Teaduspargi 8, 12618 Tallinn, Estonia  
Tel +372 659 9470 Fax +372 659 9479  
[estonia@inspecta.com](mailto:estonia@inspecta.com)

**Group headquarters:** Inspecta Group Oy, Helsinki, Finland

**TRUST & QUALITY** [www.inspecta.com](http://www.inspecta.com)