

Inspecta Estonia OÜ on väljastanud toote sertifikaadi tõendamaks, et tootel

TOPELSEINAGA KORRUGEERITUD PE KAABLIKAITSE TORUD MAALUSEKS PAIGALDAMISEKS

mille on turule lasknud

Pipelife Eesti AS

Põrguvälja tee 4, Lehmja küla, Rae vald, Harjumaa 75306, EESTI

ja mis on toodetud

Pipelife Eesti AS

Põrguvälja tee 4, Lehmja küla, Rae vald, Harjumaa 75306, EESTI

on alljärgnevad omadused

Nominaalne välisläbimõõt dn (mm)	Vastupidavus kokkusurumise jõule (N), (tähis)	Painduvus
50	450	Painduv
50	450	Jäik
50	750	Jäik
75	450	Painduv
75	450	Jäik
75	750	Jäik
110	450	Painduv
110	450	Jäik
110	750	Jäik
110	1250	Jäik
160	450	Painduv
160	1250	Jäik

Toote omadused täidavad standardi **EN 61386-24:2010** nõudeid ning ettevõttes on toimiv tootmisohje süsteem.

Tootja katsetab tehases võetud tootenäidiseid vastavalt ette kirjutatud katseplaanile. Inspecta Estonia OÜ on teostanud toote tüübikatsetuse ning tehase esmaülevaatuse ja tootmisohje hindamise ning teostab pidevalt tehase tootmisohje järelvalvet ja hindamist.

Sertifikaat on väljastatud **18.06.2014** ja kehtib kuni **18.06.2019**, kui tehase tootmistingimusi või tootmisohjet ennast ei ole oluliselt muudetud. Sertifikaadi kehtivust saab kontrollida internetist aadressil www.inspecta.com.

Tallinn 12.09.2014

Tõnu Roosaar
Tegevjuht



Inspecta Estonia OÜ
Teaduspargi 8, 12618 Tallinn
Tel +372 659 9470 Faks +372 659 9479
estonia@inspecta.com

Group headquarters: Inspecta Group Oy, Helsinki, Finland

TRUST & QUALITY www.inspecta.com