

Inspecta Estonia OÜ šiuo sertifikatu patvirtina, kad produktas

PE lygiasienis kabelių apsaugos vamzdis, skirtas montuoti po žeme

teikiamas į rinką

Pipelife Eesti AS

Põrguvälja tee 4, Lehmja küla, Rae vald, Harjumaa 75306, ESTIJA

pagamintas gamykloje

Pipelife Eesti AS

Põrguvälja tee 4, Lehmja küla, Rae vald, Harjumaa 75306, ESTIJA

atitinka žemiau išvardintas eksploatacines savybes:

Nominalus išorinis diametras dn (mm)	Atsparumas gniuždymui (N)	Atsparumas smūgiams (kodas)	Lankstumas
75	1250	Tipas 750 N (normalus)	Standus
90	1250		
110	1250		
125	1250		
160	1500		
315	2500		

Produkto savybės atitinka standarto **EN 61386-24:2010** reikalavimus, yra įdiegta gamybos kontrolė.

Gamintojas atlieka gamykloje atrinktų bandinių bandymus pagal numatytą bandymų planą. Inspecta Estonia OÜ atliko produkto tipo bandymus, pradinį gamyklos ir gamintojo gamybos kontrolės sistemos patikrinimą, nuolat atlieka gamybos kontrolės sistemos priežiūrą, įvertinimą ir patvirtinimą.

Šis sertifikatas išduotas **05.05.2014** ir galioja iki **05.05.2019**, kol gamybos sąlygos gamykloje arba pati gamybos kontrolės sistema žymiai nepakeičiamos. Šio sertifikato galiojimą galima patikrinti Interneto svetainėje www.inspecta.com.

Tallinn 14.11.2016

Tõnu Roosaar
Vadovas

