

Inspecta Estonia OÜ šiuo sertifikatu patvirtina, kad produktas

PP gofruotas kabelių apsaugos vamzdis dviguba sienele, skirtas montuoti po žeme

teikiamas į rinką

Pipelife Eesti AS

Põrguvälja tee 4, Lehmja küla, Rae vald, Harjumaa 75306, ESTIJA

pagamintas gamykloje

Pipelife Eesti AS

Põrguvälja tee 4, Lehmja küla, Rae vald, Harjumaa 75306, ESTIJA

atitinka žemiau išvardintas eksploatacines savybes:

Nominalus išorinis diametras dn (mm):	Atsparumas gniuždymui (N), (kodas):	Lankstumas:
160	450	Standus
160	750	Standus
160	1250	Standus
200	1250	Standus

Produkto savybės atitinka standarto **EN 61386-24:2010** reikalavimus, yra įdiegta gamybos kontrolė.

Gamintojas atlieka gamykloje atrinktų bandinių bandymus pagal numatytą bandymų planą. Inspecta Estonia OÜ atliko produkto tipo bandymus, pradinį gamyklos ir gamintojo gamybos kontrolės sistemos patikrinimą, nuolat atlieka gamybos kontrolės sistemos priežiūrą, įvertinimą ir patvirtinimą.

Šis sertifikatas išduotas **18.06.2014** ir galioja iki **18.06.2019**, kol gamybos sąlygos gamykloje arba pati gamybos kontrolės sistema žymiai nepakeičiamos. Šio sertifikato galiojimą galima patikrinti Interneto svetainėje www.inspecta.com.

Tallin 19.09.2014

Tõnu Roosaar
Vadovas

