

VASTAVUSDEKLARATSIOON

Nr. 2018-02-11-16

Toote nimetus: Sileda pinnaga PE kaablikaitse torud maaaluseks paigalduseks

Toote identifitseerimi element: EN 61386-24 PE CABLE PROTECTION N

Toote tehnilised normid: EVS-EN 61386-24:2010 Elektrijuhistike torusüsteemid. Osa 24: Erinõuded. Maaalused torusüsteemid.

Toote kasutusala: Kaablikaitse toru maaaluseks paigaldamiseks

Tootele deklareeritavad omadused	Kood	Ühik	Väärtus	Meetod
Materjal	-	-	PE	-
Nimimõõtmed	-	mm	75 90 110 125 160	EVS-EN 61386-24:2010
Vastupidavus survele	Väärtuse number	N	1250 1250 1250 1250 1500	
Vastupidavus löögile	N	-	normaalne: 5 kg	EVS-EN 61386-24:2010
Vastupidavus paindumisele	-	-	jäik	

Tootja: Pipelife Eesti AS
Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald, Harjumaa 75306, Eesti

Tootmispaik: Pipelife Eesti AS
Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald, Harjumaa 75306, Eesti

Käesoleva vastavusdeklaratsiooniga kinnitab Pipelife Eesti AS, et ülalnimetatud tooted on valmistatud vastavalt nimetatud tehnilistele normidele ja deklareeritud omadustele. Pipelife Eesti AS-il on nimetatud toodete kohta toote sertifikaat number ET-0106-14-02, mis on väljastatud Inspecta Estonia OÜ poolt ja mis kinnitab toodete vastavust nimetatud nõuetele. Pipelife Eesti AS tootmisohje vastab kvaliteedijuhtimissüsteemide ISO 9001:2015 nõuetele, mida kinnitab Inspecta Estonia OÜ poolt väljastatud vastavussertifikaat nr. Q-025-18.

Vastavusdeklaratsiooni väljaandmise kuupäev: 11.02.2018

Allkirjastatud: 
Lembit Salla
Pipelife Eesti AS tehnika- ja kvaliteedijuhi poolt



Inspecta Estonia OÜ