

Toote sertifikaat
ET-0243-19



Inspecta Estonia OÜ on väljastanud toote sertifikaadi tõendamaks, et ehitustootel

Topeltseinaga korrigeeritud kaablikaitse torud maa-aluseks paigaldamiseks

mille on turule lasknud

Pipelife Eesti AS

Põrguvälja tee 4, Lehmja küla, 75306 Rae vald, Harju maakond, EESTI

ja mis on toodetud

Pipelife Eesti AS

Põrguvälja tee 4, Lehmja küla, 75306 Rae vald, Harju maakond, EESTI

on alljärgnevad omadused:

Nominaalne välisläbimõõt [mm]	Vastupidavus kokkusurumisejõule		Paindumus	Löögikindlus (klass)
	[N]	(tüüp)		
50	450	450	painduv	N (normaalne)
50	450	450	jäik	
50	750	750	jäik	
75	450	450	painduv	
75	450	450	jäik	
75	750	750	jäik	
110	450	450	painduv	
110	450	450	jäik	
110	750	750	jäik	
160	450	450	painduv	
160	450	450	jäik	
160	750	750	jäik	

Ettevõttes on toimiv tootmisohje süsteem, mis on juurutatud lähtuvalt standardi EN 61386-24:2010 nõuetest.

Tootja katsetab tehases võetud tootenäidiseid vastavalt ette kirjutatud katseplaanile. Inspecta Estonia OÜ on teostanud toote tüübikatsetuse ning tehase esmaülevaatuse ja tootmisohje hindamise ning teostab pidevalt tehase tootmisohje järelvalvet ja hindamist.

Sertifikaat on väljastatud **18.06.2019** ja kehtib kuni **17.06.2024**, kui tehase tootmistingimusi või tootmisohjet ennast ei ole oluliselt muudetud. Sertifikaadi kehtivust saab kontrollida internetist aadressil www.kiwa.com/ee.

German Vinn
Vastavushindamise osakonna juhataja

Tallinn 18.06.2019

